

CVUA-OWL · Postfach 2754 · D-32717 Detmold

WIG Glashütte eV
Herrn Ralf Wiehemeier
Waldweg 3
32816 Schieder-Schwalenberg

Vereinfachter Prüfbericht gemäß AGB.
Mein Zeichen
CW-2025-04726

Ihr Ansprechpartner:
Dr. Wiebke Miehe

Telefon: 05231 911 829
Telefax: 05231 911 563
E-Mail: Wiebke.Miehe@cvua-owl.de

Prüfbericht
Wasseruntersuchung

Entnahmestelle: EG, Küche, Spüle
Bergstraße 41
Glashütte
32816 Schieder-Schwalenberg

Detmold, 20.05.2025

Entnahmedatum: 13.05.2025
Entnahmezeit: 09:00 Uhr
Probenahme durch: Lukas Stock, CVUA-OWL
Probenahme als: Zufallsstichprobe
Untersuchungsbeginn: 14.05.2025
Untersuchungsende: 14.05.2025

Chemische Untersuchung	Einheit	Messwert	Grenzwert*	Messverfahren
Blei	mg/l	<0,0010	0,01	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01
Kupfer	mg/l	0,0146	2	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01
Nickel	mg/l	<0,0010	0,02	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01

*Grenzwerte der Trinkwasserverordnung; **Untersuchung im Unterauftrag mit Anlage; n.n. = nicht nachweisbar

**2 Untersuchungsdatum, -uhrzeit, -temperatur und Testumgebung entsprechen den Angaben zur Probenahme.

**3 Bei Keimzahlen von 3-9 KBE handelt es sich um eine geschätzte Keimzahl; bei 1-2 KBE sind Organismen vorhanden aber <10.

Beurteilung

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung werden bei den untersuchten Parametern eingehalten.

Im Auftrag

Dr. Wiebke Miehe
Dezernentin

Maschinell erstelltes Dokument, in der vorliegenden Form ohne Unterschrift gültig.